

Récapitulatif des vérifications périodiques des installations techniques dans un établissement à sommeil de 5^{ème} catégorie

Libellé	Établi par	
	Un technicien compétent	Un organisme agréé par le ministre de l'intérieur
Vérification périodique des installations électriques et d'éclairage de sécurité (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique des installations de paratonnerre (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique des installations de gaz (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Visite des conditions d'évacuation des produits de la combustion des appareils fonctionnant au gaz (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des appareils fonctionnant au gaz (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des appareils des installations de chauffage (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Ramonage des conduits de fumée et de cheminée (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique et nettoyage des filtres des systèmes de traitement d'air (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des clapets coupe feu (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des appareils utilisant des fluides frigorigènes (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des appareils de cuisson et de remise en température (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Nettoyage du conduit d'extraction d'air vicié, de buées et graisses y compris les ventilateurs (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des installations de désenfumage naturel (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des installations de désenfumage mécanique portant mention notamment du résultat des débits, pressions et vitesses (PO 1)	datant de moins de deux ans	
Vérification périodique des installations d'ascenseurs (PO 1)		datant de moins de 5 ans
Rapport de vérification périodique des escaliers mécaniques (PO 1)		datant de moins de 1 an
Vérification périodique des extincteurs (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique des RIA avec mention de la pression (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique des colonnes sèches (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique du système d'alarme incendie ou du SDI (PO 1)	datant de moins d'un an	
Vérification périodique du SSI cat. A (PO 1)	datant de moins d'un an	
Contrat de maintenance et de dépannage du SSI catégorie A, portant mention des délais d'intervention (MS 58)	annexé au registre de sécurité	
Vérification périodique des portes automatiques (PE 11)	datant de moins de deux ans	